

Energinet
Tonne Kjærvej 65
DK-7000 Fredericia

+45 70 10 22 44
info@energinet.dk
CVR-nr. 28 98 06 71

Dato:
2. maj 2023

Forfatter:
SGL/LJK

METODEANMELDELSE AF VILKÅR FOR RESERVEFORSYNING TIL ANHOLT

1. Indledning

Energinet anmelder hermed de vedlagte udbudsbetingelser, kontraktudkast, og tekniske betingelser til godkendelse hos Forsyningstilsynet.

I nedenstående er redegjort for vilkårene for et udbud af reserveforsyning til Anholt.

Energinet har tidligere anmeldt vilkår for reserveforsyning til Bornholm, Læsø og Anholt med samme vilkår og samme krav, dog tilpasset forskellene i forbruget og de lokale elnet. Forsyningstilsynet godkendte vilkårene for reserveforsyning til Bornholm den 9. september 2020 og vilkårene for reserveforsyning til Læsø den 23. januar 2023. Energinet har foretaget ændringer siden sidste udbudsrunde, primært er materialet blevet omskrevet, så kravene gerne skulle fremgå tydeligere nu, derudover er der også lavet konkrete ændringer i betingelserne. Der er fx ændret i kravet til, hvornår man skal kunne nå sin maksimale produktion, som er blevet sat ned fra seks til tre timer. Disse ændringer blev også lavet ved vilkår for reserveforsyning til Læsø. Endvidere har Energinet efter høring af aktørerne også vurderet, at nogle krav har været for restriktive, hvilket har ført til, at Energinet har ændret kravene, så de er bedre tilpasset det enkelte udbud for netop Anholt.

Som forberedelse til et nyt udbud af reserveforsyning til Anholt har Energinet haft udbuds-betingelserne, herunder også tekniske krav og kontraktudkast, i høring i perioden 27. februar 2023 til den 31. marts 2023.

Energinet har modtaget høringssvar fra RF-Anholt. Energinet har vurderet relevansen af høringssvaret og indarbejdet disse i vilkårene, hvor relevant. Høringssvaret og Energinets høringssnotat er vedlagt denne anmeldelse.

2. Udbudsbetingelser

I henhold til elforsyningslovens § 27a skal Energinet indkøbe systemydelser via markedsbaserede løsninger. Energinet har tidligere indkøbt ydelsen via udbud og vurderer, at denne løsning sikrer den størst mulige konkurrence.

Den nuværende aftale om reserveforsyning til Anholt udløber den 30. juni 2026.

Vindmøller eller solceller alene er ikke nok til at sikre den kontinuerte forsyning af øerne i en situation, hvor søkablerne er ude af drift og øerne derfor er elektrisk isolerede fra det sammenhængende elnet. Samtidig kan et kabelhavari have så lang varighed, at et batteri alene heller ikke er nok til at opretholde elforsyningen kontinuert på disse øer. Når først der er opstillet et reserveforsyningsanlæg på øerne, vil disse have en komparativ fordel ved næste udbud af reserveforsyningen. Det betyder samtidig, at det bliver mindre attraktivt at byde ind på ydelsen.

Desuden ønsker Energinet en kontraktlængde, der tilgodeser nye leverandører, der er nødt til at foretage en investering, for at kunne byde på leverancen. Energinet vurderer, at en kontraktlængde på 10 år sikrer den rette balance mellem Forsyningstilsynets generelle ønske om korte aftaler og hensynet til konkurrencen.

Nærværende anmeldelse af reserveforsyning til Anholt er indkøb af ydelser, der ikke er omfattet af kravene i NC ER, men alene skal vurderes efter kravene i elforsyningslovens § 73a, stk. 1, jf. § 27a, stk. 2. 1. pkt., og § 28, stk. 2, nr. 16.

2.1 Reguleret pris

Ved seneste udbud af reserveforsyning på Anholt var der konkurrence, idet Energinet modtog tilbud fra to forskellige leverandører. Det må derfor forventes, at der også vil være konkurrence ved et nyt udbud. Der er dog en risiko for, at der kun indkommer tilbud fra én leverandør. Det vil i givet fald medføre, at Energinet skal anvende reguleret pris, jf. § 33 i systemansvarsbekendtgørelsen

Hvis nærværende anmeldelse giver anledning til spørgsmål, er Forsyningstilsynet naturligvis velkommen til at kontakte Energinet.

Med venlig hilsen

Sisse Guldager Larsen

myndighed@energinet.dk
Energinet Myndighedsenheden

3. Bilag

1. Udbudsbetingelser for reserveforsyning til Anholt
2. Udbudsbetingelser Bilag 1 Tekniske betingelser
3. Udbudsbetingelser Bilag 2 Praktisk håndtering af aftalen
4. Udbudsbetingelser Bilag 3 Kontraktudkast
5. Høringssvar fra RF-Anholt
6. Energinets høringsnotat