

21. marts 2023

Energinet.

v/ Lars Jakobsen, Balance marked.

Tak for muligheden for at kommenterer på udkast til udbud for reserveforsyning Anholt.

Kommentering af udkast til udbud for EL Reserveforsyning på Anholt.

1. UDBUDSBETINGELSER FOR RESERVEFORSYNING ANHOLT

Vedr. 9.2.2 En tilbudsgiver.

Skal der afregnes efter reguleret pris jf. Systemansvarsbekendtgørelsen § 27 a stk. 2. Spørgsmål, hvad betyder det?

Ikke flere spørgsmål eller kommentarer til Udbudsbetingelser.

2. BILAG 1 KONTRAKTPARADIGME

Vedr. 6.3 Betaling af faktiske ydelser i forbindelse med drift.

Spørgsmål. Er det Energinet der modregner slagsindtægter fra el produceret ved en aktivering, eller skal operatøren sende en opgørelse der udover en opstilling af udgifter indeholder indtægter på el-salg? Princippet hvor en aktiveret ydelse honoreres efter faktiske udgifter og modregnes el-salg er bedre og mere rimelig i forhold til operatøren, men også mere prisrigtig i forhold til Energinet.

3. BILAG 3 TILBUDSSKEMA

Ingen kommentarer.

4. BILAG 2 TEKNISKE BETINGELSER

Punkt 2 Afsnit 3:

Da der ikke er nogen store forbrugere på øen har vi næsten ingen faseforskydning og derfor ingen reaktor, desuden at omtalte reaktor befinder sig på Ørsteds side af Anholt Ø og som finder anvendelse når vor forsyning er spændingsløs og Ørsted kan sende effekt til platformen via vores kabel fra deres egen reservegenerator anlæg.

Punkt 3,5: Afsnit 2 Denne situation vil vi gerne drøfte med udbyder da den er lidt ejendommelig.

Punkt 3,6 Afsnit 2: Med den nuværende tilslutning af det europæiske forsyningsområde er det ikke muligt at genindkoble denne uden afbrydelse, da der ikke er synkroniseringsudstyr på 15KV siden, Transformer Anholt Ø.

Punkt 6,2: Hvad forstås ved den maksimale elproduktion? Det er jo ikke muligt at levere mere effekt end øen har behov for i den givne situation.