



Hørings svar

Emne Høring af Testplan for NCER- Ørsted
Til Forsyningstilsynet
Thomas Heldbo Wienberg
Søren Peter Nielsen

Kopi
Fra Jes Smed
Vedrørende Høring over Energinets anmeldelse af testplan i henhold til forordning 2017/2196 NC ER

30. januar 2020

Vores ref. Jessm
Doc. ID DE-018388-00011460

Tak for muligheden for at afgive høringssvar på testplan for NCER.

Energinet skriver at : *Energinet Elsystemansvar A/S har behov for at kunne kommunikere direkte med genoprettelsesydelsesleverandører i tilfælde af blackout, hvorfor disse SKAL kunne kommunikere uafhængigt af deres balanceansvarlige.*

Det er som sådan ok og men bør fremgå af en kontrakt på ydelsen. Af testplanen fremgår det at dette gælder hver BNB' er og ikke kun genoprettelsesydelsesleverandøren - Betyder det at alle anlæg skal være bemanded for at kunne tage en telefon ?

Vi vil opfordre til at kravet kun gælder genoprettelsesydelsesleverandør og ikke alle BNB'er, og dette kun gælder de aktører der har indgået en aftale om levering af genoprettelsesydelse.

Vi vil desuden – igen – opfordre Energinet til igen at få implementer den nye produktionstelegraf da den ville kunne give den ønskede muligheden for direkte kommunikation.

Mvh

Jes Smed
Ørsted Markets and Bioenergy